

Poptávka na výměnu vodoměrné sestavy

Poptáváme výměnu vodoměrné sestavy (viz popis a fotografie) v kolektoru panelového domu na adrese našeho SVJ. Cena včetně zaměření, výroby, dopravy, montáže, zednického začištění a likvidace starých komponentů. Realizace v průběhu roku 2020.

Popis:

Sestava začíná šoupětem DN 80 na vodovodní přípojce, následuje vodoměrná sestava, ze které pokračuje potrubí přípojky do výměňkové stanice. Potrubí přípojky bude zhotoveno z nerezů a je délky cca 9 m, jsou na něm 3 kolena. Součástí je požární prostup stěnou a jeho utěsnění.

Sestava bude zhotovena dle platných norem a předpisů.

Orientační výpis položek:

Vodoměrná sestava 2“

| | |
|--|------|
| Ocelové nerezové potrubí 84 x 22 mm | 9 m |
| Ocelové nerezové koleno 84 x 22 mm / 90° | 3 ks |
| Ocelová nerezová příruba DN 80/84 | 2 ks |
| Ocelová nerezová chránička 104 x 2 mm | 1 ks |
| Šoupě s ovládacím kolečkem DN 80 | 1 ks |

Těsnicí a spojovací materiál

X 80 / 2“

Izolace proti rosení

Protipožární ucpávka prostupu

Montáž uzemnění

Projektová dokumentace

Inženýrská činnost

Montáž

Zednické práce

Stávající stav:



Trasa:



Výhledový stav (ilustrační foto):



Protipožární přístup (ilustrační foto):



Bližší informace a nabídky zasílejte předsedovi SVJ panu Vlastimilu Smetanovi,
+420 723 816 738, smetavl@gmail.com

Uzávěrka červenec 2020

12. června 2020

Vlastimil Smetana

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ